

Informasjon om revisjon

Formålet med revisjonen er å undersøke om virksomheten har gode rutiner for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak.

Vi vil vurdere om internkontrollsystemet er iht. HMS-forskriftens krav, om det er godt tilpasset virksomheten og om det fungerer som forutsatt.

Alle virksomheter skal iht. HMS-forskriften kunne dokumentere sitt arbeid innen helse, miljø og sikkerhet ovenfor tilsynsmyndighetene. Det Lokale Elektrisitetsilsyn (DLE) ved din nettleverandør er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og er pålagt etter helse, miljø og sikkerhetslovgivningen å gjennomføre tilsyn med virksomheter innenfor sitt forsyningsområde. Retningslinjer for arbeidet er gitt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet- og Beredskap (DSB).

Vi gjør oppmerksom på at revisjon og veiledning er gratis. Ved behov vil det bli delt ut informasjonsmateriell.

Mer informasjon om lover og regler finnes på www.regelhjelp.no

Saksgang

Etter revisjonen vil virksomheten motta en rapport hvor vi påpeker eventuelle avvik og anmerkninger. Avvik må utbedres innenfor gitte tidsfrister og den ansvarlige for driften må gi oss en tilbakemelding på hvordan dette har blitt utført. Saken vil bli avsluttet når vi har mottatt tilfredsstillende tilbakemelding.

Elsikkerhet Norge AS er et sakskyndig selskap og har ingen myndighet til å iverksette sanksjoner. Det er DLE ved nettselskapet som har denne myndigheten. Dersom vi ikke mottar tilbakemelding på utbedring av avvik, vil saken derfor bli overført til DLE.

Tilbakemelding

Tilbakemeldingen på revisjonsrapporten skal være skriftlig og gi en klar beskrivelse av hvordan hvert enkelt avvik er eller vil bli utbedret. Tilbakemeldingen skal utarbeides av den ansvarlige i virksomheten og kan sendes pr. brev eller e-post til adressene som er oppgitt i revisjonsrapporten.

Tilbakemeldingen må inneholde følgende:

- Navn på virksomheten og saksnummer.
- Bekreftelse på at påpekte avvik er utbedret.
- Beskrivelse av hvordan avvik er utbedret, hvilke tiltak som er iverksatt, hva som eventuelt er utarbeidet av dokumentasjon etc.

Alle virksomheter som benytter elektriske anlegg eller elektrisk utstyr skal gjennom sin internkontroll sørge for at sikkerheten bli ivaretatt. Internkontrollen skal tilpasses virksomheten både når det gjelder omfang og innhold. Det viktigste er at systemet er tilpasset til akkurat din virksomhet og de forholdene som er aktuelle hos dere. Nedenfor finner du eksempler på noe av det vi kan komme til å etterspørre, avhengig av hva slags type virksomhet du har.

Lover og forskrifter

- Har virksomheten oversikt over krav som er spesielt viktig for virksomheten?

Arbeidstakere

- Deltar arbeidstakerne i arbeidet med internkontroll og har de nødvendig opplæring?

Mål

- Har virksomheten satt seg skriftlige mål for sikkerhetsarbeidet?

Ansvarsfordeling

- Er det dokumentert hvem som gjør hva i virksomheten?
- Hvem har ansvaret for elektriske anlegg og utstyr?
- Hvordan er ansvarsforholdet mellom utleier og leietaker?

Risikovurdering

- Har virksomheten kartlagt hvilke farer som finnes knyttet til elektriske anlegg og utstyr?
- Finnes det planer og tiltak for å redusere risikoforhold?

Rutiner

- Finnes det skriftlige rutiner for kontroll av egne elektriske anlegg og utstyr?
- Har virksomheten skriftlige rutiner for behandling av avvik på elektriske anlegg og utstyr?
- Finnes det rutiner for melding av elulykker, herunder kjennskap til gjeldende skjema fra DSB for melding av elulykker?

Oppfølging

- Hvordan sørger virksomheten for at internkontrollen fungerer som forutsatt?

Annet

- Er det rutiner for å arkivere og oppbevare samsvarserklæringer og dokumentasjon fra elektroentreprenører?
- Finnes det PCB i gamle lysarmaturer? (se www.sft.no for mer informasjon)
- I enkelte virksomheter kan det også være aktuelt med spørsmål knyttet til omsetning av elektrisk materiell/utstyr eller drift og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr.



Elsikkerhet Norge AS er et sakkyndig selskap som utfører tilsyn på vegne av Det Lokale Elektrisitetsilsyn ved en rekke nettselskaper.

Fullmakt vises på oppfordring.

Elsikkerhet Norge AS

Tandevengen 100, 2390 Moelv
Telefon: 62 56 14 50 Telefaks: 62 56 14 60
post@elsikkerhetnorge.no
www.elsikkerhetnorge.no

SAMMEN FOR TRYGGHET